

MULTISEAL F

Den flytande tätningen Multiseal F hjälper mot vattenläckor i värmeanläggningar, pannor, rörledningar, element och golvvärmeanläggningar som är fyllda med antifrostmedel eller andra tillsatser. Vattenläckor på upp till 20 l om dagen kan avhjälpas. Ej avsedd för fjärrvärme, då produkten ska behållas i systemet.

Multiseal F är särskilt väl lämpad för sol- och jordvärmeanläggningar. Multiseal F skapar en elastisk tätning i läckaget. En tätning med Multiseal är dynamisk, men permanent och håller länge.

Bruksanvisning

Allmänt:

Vid korrekt användning av Multiseal F uppstår inga skador på cirkulationspumpar och ventiler.

Otät värmeanläggning:

Koppla bort silar, smutsfångare, filter och värmemätare från anläggningen. Värmeanläggningen ska vara avluftad och fylld med vatten innan tätningen börjar.

Ställ in anläggningen på maxtemperatur. Öppna alla ventiler helt. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt och sätt igång den. Tappa ur dubbelt så mycket vatten som den mängd Multiseal F som ska tillsättas (se tabell).

Skaka om dunken med Multiseal F ordentligt. Den mängd som behövs pumpas in, utspädd med vatten 1:1, via pannans påfyllnings- och avtappningsventil. Töm om möjligt dunken helt och skölj den för att också använda ev. rester. Fyll anläggningen till normalt arbetstryck. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt igen via kontrollskruven. Anläggningen ska nu vara igång i 7 timmar under de förhållanden som beskrivs här. Lufta på nytt ur cirkulationspumpen ordentligt och montera tillbaka alla nedmonterade delar, utom silar och smutsfångare. Själva tätningen sker inom 1 eller flera dagar. MULTISEAL F ska behållas i anläggningen och en konstant minimum cirkulation av system vattnet bör bibehållas.

Säkerhetsdata för Multiseal F:

Om Multiseal F kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal F bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering:

Vid uttömning av anläggning som har fyllts på med Multiseal-produkter behandlas vattnet som allmänt spillvatten och leds till avloppssystemet.

Sammansättning:

Fibrer, konserveringsmedel och andra tillsatsmedel – se säkerhetsdatablad.

Blandningsförhållande:

1,0 liter till 100 liter anläggningsvatten.

Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdatum – skyddas mot frystemperatur!

NB!

Ovanstående information är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom vi inte har någon kontroll över användningen av produkten, är det för installatören att säkerställa att produkten är lämplig för den avsedda installationen och förenlig med anläggningens övriga komponenter.