

Vid kylbehov aktiveras växelventil (Y61) och cirkulationspump (G61) varvid kylflödet leds via en kyltank och vidare till exempelvis en fläktkonvektor

Shunten (Y2) reglerar utifrån aktuell framledningstemperatur (givare B2) och returtemperatur (givare B72).

Aktiv kyla regleras med framledningsgivare 2 (B2), vilket innebär att aktiv kyla och värmesystem 2 inte kan användas samtidigt.

- Följande elkomponenter ska installeras vid aktiv kyla:
- Givare (B61) i kyltank.
- Returgivare (B72).
- Radiatorpump (G2), framledningsgivare (B2) och shuntventil (Y2).
- Växelventil värme/kyla (Y61)
- Cirkulationspump aktiv kyla (G61).

	shunt
	växelventil
	reglerventil
	backventil
	avstängningsventil
	givare
	pump
	smutsfilter
	tryckgivare
	säkerhetsventil

